

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ г.о. САМАРА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443020, г.о. Самара, ул. Садовая, д. 54; тел. 8(846)332-83-39

Предписание № 830 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 144 г.о. Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданин), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности г.о. Самара УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору) Рычажкова Андрея Викторовича

№ 830 от 24.02.2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «29» марта 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.;

инспектором отдела надзорной деятельности г.о. Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(государственным инспектором г.о. Самара по пожарному надзору) Сафоновым Александром Михайловичем проведена проверка МБДОУ детский сад № 144 г.о. Самара, по адресу: г. Самара, ул. М.Горького, 107

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующий МБДОУ детский сад № 144 г.о. Самара Золотова Н.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не предоставлен сертификат пожарной безопасности, подтверждающий соответствие требованиям предъявляемым к материалам применяемым для отделки стен и пола старшей группы	ФЗ-69 ст.2; Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п. 7 В спальнях и палатных помещениях, а также в	01.02.2017	